



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of conformity



Registrazione n. DE/1001c/11
Registration number

Visto il rapporto di Prova CSI N. DC01/728/F08 del 24/07/08
Referring to the CSI test report n.DC01/728/F08 dated 24/07/08

Il fabbricante
The manufacturer

EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino 40 – 52010 CORSALONE (AR) – Italy

Dichiara che l'equipaggiamento sotto descritto:
Declares that the sets of equipment specified below:

Ns.codice : 6204
Materiale fornito: COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 120X180 BUSTA NYLON ROS

Nostro riferimento n. 1991del 03/08/2021
Delivery note no. and date

e' conforme alla norma EN 1869:1997 come risulta dal rapporto di prova sopra citato.
In dettaglio, in ottemperanza all'annesso B della normativa offre resistenza elettrica superiore a 1 MOhm in ogni suo punto ed all'annesso C, la coperta antifiamma e' capace di estinguere la fiamma dell'olio di cottura e rimane integra e non si innesca.
is found to comply with of EN 1869:1997 standard - Annex B and C.

Data:
Date: 03/08/2021

EMME ANTINCENDIO SRL
Il firmatario



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (Arezzo) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (Milano) - Italy - Tel. +39.02.93900399
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - web-site www.emme-italia.com
P.IVA/C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 - Capitale Sociale 30.000,00 Euro I.V.

