



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011812.02-08-2023

Alla M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.
Al Lab. MPA DRESDEN GmbH
Fuchsmuhlenweg, 6 F
09599 Friburgo (Germania)
info@mpa-dresden.de

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società M.B. S.r.l. denominato "F6IXGREEN" a base d'acqua con additivi da 6 litri classe "A - B" capacità estinguente "27A - 144B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio MPA DRESDEN GmbH, che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Sottoscrizione con firma digitale

Rif.: DCPREV prot. n. 0005058 del 03/04/2023

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale

D.M.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.
Al Lab. MPA DRESDEN GmbH
Fuchsmuhlenweg, 6 F
09599 Friburgo (Germania)
info@mpa-dresden.de

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società M.B. S.r.l. denominato "F6IXGREEN" a base d'acqua con additivi da 6 litri classe "A - B" capacità estinguente "27A - 144B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio MPA DRESDEN GmbH, che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Sottoscrizione con firma digitale

Rif.: DCPREV prot. n. 0005058 del 03/04/2023

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale

D.M.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Centro Studi ed Esperienze

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta M.B S.r.l. Codice Costruttore 095 sita in Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "F6IXGREEN" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente PREMIX MB GREEN (FFX150 della Orchidee Europe BVBA) costituito da 73,5% acqua + 1,5% FFX Compact (della Orchidee) + 25% FFX Booster (della Orchidee). classe "A-B" capacità estinguente "27A-144B";

ESAMINATA la documentazione presentata, test report n°20211123/MB73 del 06/10/2022 del Laboratorio MPA DRESDEN GmbH Fuchsmuhlenweg, 6 F - 09599 Friburgo (Germania), test report CSI/004/13/LEP del 28/08/2013 del lab. CSI spa e test report n°20200565/MB54 del 12/04/2021 del lab.MPA DRESDEN GmbH nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

L'estintore portatile d'incendio denominato "F6IXGREEN" a base d'acqua da 6 litri, classe "A-B" capacità estinguente "27A-144B"; prodotto dalla Ditta M.B S.r.l. Codice Costruttore 095 sita in Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE

(MANNINO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00				Data Emissione				25/05/2023				
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	2	1	0	3	4	4	2	8	2	0	4	3

Per il Responsabile del Settore
D. dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale