



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0016418 del 18/11/2010

Alla Soc. M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 16/18
20025 Legnano (MI)

Oggetto: Rinnovo Omologazione dell'estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato " **CM 5 EN** " a biossido di carbonio da 5 kg. con capacità estinguente 113B .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall' I.A. CIMARELLI Mauro .

IL DIRIGENTE DELL'AREA VI
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza S. Pietro in Gessate, 2 – MILANO** per ottenere il **rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**CM 5 EN**" a biossido di carbonio da **5 kg.** Classe "**B**" capacità estinguente "**113B**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/9678/153 sott. 107 del 12/12/2005;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**CM 5 EN**" a biossido di carbonio da **5 kg.** Classe "**B**" capacità estinguente "**113B**", prodotto dalla società **M.B. S.r.l.**

La presente omologazione ha **validità fino al 12/12/2015** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

